



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی  
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



شماره: ۰۱-۲۵-۸۳۹۳  
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸



# گواهینامه فنی

## بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت مهرا س کویر

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت مهرا س کویر با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۱۶۶۱ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ سفید با قطر ۹۰ الی ۱۲۵ میلی متر با نام تجاری مهرا س کویر؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD برای استفاده در داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود؛
- طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۱ محصول فوق از نظر واکنش در برابر آتش، کندسوز بوده و شرایط قرارگیری در طبقه E یا بهتر را احراز می نماید.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت مهرا س کویر ، به آدرس: استان خراسان جنوبی، بیرجند، شهرک صنعتی فاز ۳، خیابان پویندگان غربی، پویندگان ۶؛
- محل تولید: استان خراسان جنوبی، بیرجند، شهرک صنعتی فاز ۳، خیابان پویندگان غربی، پویندگان ۶.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهدی حدادی  
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی